



**Bureau Veritas Consumer
Products Services
Germany GmbH**
Businesspark A96
86842 Türkheim
Allemagne
+ 49 (0) 40 740 41 - 0
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

Certificat de conformité

Demandeur: Centrosolar AG
Stresemannstr. 163
22769 Hamburg
Allemagne

Produit: Dispositif de déconnexion automatique entre un
générateur et le réseau public à basse tension

Modèle: Powerstocc Excellent 3.0, Powerstocc Excellent 3.6,
Powerstocc Excellent 4.2, Powerstocc Excellent 5.5,
Powerstocc Excellent 7.0 (AD),
Powerstocc Excellent 8.3 (AD),
Powerstocc Excellent 10.1 (AD)

À utiliser conformément aux réglementations:

Dispositif de coupure automatique avec une surveillance du réseau triphasé (monophasé Powerstocc Excellent 3.6, Powerstocc Excellent 3.0), conformément à C10/11 – 05.2009, appendice 3, pour des systèmes photovoltaïques avec un couplage parallèle triphasé (monophasé Powerstocc Excellent 3.6, Powerstocc Excellent 3.0), via un convertisseur dans l'alimentation électrique publique. Le dispositif de coupure automatique fait partie intégrante de ce convertisseur. Il remplace le appareil de déconnexion avec une fonction isolante, auquel le fournisseur du réseau de distribution peut accéder à tout moment.

Réglementations et normes appliquées:

C10/11 – 05.2009
DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02

Un échantillon représentatif des produits mentionnés ci-dessus correspond à la date de la délivrance de ce certificat en vigueur des exigences de sécurité technique et pour l'utilisation conformément à sa destination.

Numéro de rapport: 09TH0062-C10-11
07THS186-C10-11
05KFS170-C10-11

Numéro de certificat: U12-0237

Délivré le: 2012-03-19 **Valide jusque le:** 2015-03-18

Achim Hänchen